

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 24. Oktober 1991
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (0 30) 264 87-272
Teletex: 308258
Telefax: (0 30) 264 87-320
GeschZ.: III 42-2.63.1.2/2/73

Bescheid
über
die Ergänzung
des Prüfbescheids vom 28. August 1990

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen, Serie FK

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 1991

Prüfzeichen: PA-X 100

Die Besonderen Bestimmungen des Prüfbescheids PA-X 100 vom 28. August 1990 werden wie folgt ergänzt:

"Die Absperrvorrichtungen entsprechend obengenanntem Prüfbescheid dürfen in Kernkraftwerken auch mit Dichtungen aus elastischen, keramischen Filz Bezeichnung "Silkafelt 130 D" (Raumgewicht ca. 130 kg/m³) verwendet werden."

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag
Cyris

