

# INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 1. Juni 1992  
Reichpietschufer 74-76  
Telefon: (030) 264 87-272  
Teletex: 308258  
Telefax: (030) 264 87-320  
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/10/89

Bescheid  
über  
die Änderung  
des Prüfbescheids vom 28. Februar 1992

**Gegenstand:** Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung  
in Lüftungsleitungen, Serie FKN

**Antragsteller:** Gebr. Trox GmbH  
4133 Neukirchen-Vluyn

**Geltungsdauer bis:** 23. Februar 1996

**Prüfzeichen:** PA-X 208


Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 208 vom 28. Februar 1992 wie folgt geändert:


Die in obengenanntem Prüfbescheid enthaltenen elektrischen Stellantriebe - Feder-rücklaufmotore - der Fabrikate Belimo und gegebenenfalls Binar müssen zusätzlich mit einer außenliegenden Temperatursicherung vom Typ ZAE 72 (Fabrikat Microtherm) entsprechend beigefügter Anlage ausgerüstet sein; dabei sind die Federrücklauf-motore komplett mit außenliegenden Temperatursicherungen ausschließlich vom Hersteller der Federrücklaufmotore zu liefern.

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obenge-nannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag


Endrullat





1.1 Anlage zum Prüfbescheid  
PA-X 208 vom 29. Febr. 1992

Institut für Bautechnik  
in Berlin



1	Federrücklaufantrieb entsprechend den Angaben des Prüfbescheides
2	Kabeldurchführung
3	Anschlußkabel
4	Kabelülle / Isolierschlauch
5	Temperatursicherung (Öffner), in KS-Gehäuse, Typ Z A E 72 (Microtherm)