

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 27. August 1990

Reichpietschufer 74-76

Telefon: (0 30) 25 03-272

Teletex: 308258

Telefax: (0 30) 25 03-3 20

GeschZ.: III 13-2.63.1.2/10/75

Bescheid
über
die Ergänzung
des Prüfbescheids vom 16. November 1989

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen, Serie FKS, FKL und FKP

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 15. November 1994

Prüfzeichen: PA-X 114

Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 114 vom 16. November 1989 ergänzt.

Bemerkungen:

Für die werkmäßige Herstellung von o.a. Absperrvorrichtungen dürfen zusätzlich zu den bisher verwendeten Silikat-Plattenwerkstoffen, Silikat-Bauplatten mit der Bezeichnung "Promatect H (neu)" mit Prüfzeichen PA-III 4.586 verwendet werden.

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem oben genannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag
Cyril

