

# INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 24. Oktober 1991  
Reichpietschufer 74-76  
Telefon: (0 30) 264 87-272  
Teletex: 308258  
Telefax: (0 30) 264 87-320  
GeschZ.: III 42-2.63.1.2/10/75

Bescheid  
über  
die Ergänzung  
des Prüfbescheids vom 16. November 1989

Gegenstand:

Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung  
in Lüftungsleitungen, Serie FKS, FKL und FKP

Antragsteller:

Gebr. Trox GmbH  
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis:

15. November 1994

Prüfzeichen:

PA-X 114

Die Besonderen Bestimmungen des Prüfbescheids PA-X 114 vom 16. November 1989 werden wie folgt ergänzt:

"Die Absperrvorrichtungen entsprechend obengenanntem Prüfbescheid dürfen in Kernkraftwerken auch mit Dichtungen aus elastischen, keramischen Filz Bezeichnung "Silkafelt 130 D" (Raumgewicht ca. 130 kg/m<sup>3</sup>) verwendet werden."

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obengenannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag  
Cyris

Beglaubigt

