

INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

1000 Berlin 30, 1. Juni 1992
Reichpietschufer 74-76
Telefon: (030) 264 87-272
Teletex: 308258
Telefax: (030) 264 87-320
GeschZ.: III 13-2.63.1.2/11/89

Bescheid
über
die Änderung
des Prüfbescheids vom 20. April 1989

Gegenstand: Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen, Serie FKI

Antragsteller: Gebr. Trox GmbH
4133 Neukirchen-Vluyn

Geltungsdauer bis: 20. April 1994

Prüfzeichen: PA-X 209


Hiermit wird der Prüfbescheid PA-X 209 vom 20. April 1989 wie folgt geändert:


Die in obengenanntem Prüfbescheid enthaltenen elektrischen Stellantriebe - Feder-rücklaufmotore - der Fabrikate Belimo und gegebenenfalls Binar müssen zusätzlich mit einer außenliegenden Temperatursicherung vom Typ ZAE 72 (Fabrikat Microtherm) entsprechend beigefügter Anlage ausgerüstet sein; dabei sind die Federrücklauf-motore komplett mit außenliegenden Temperatursicherungen ausschließlich vom Hersteller der Federrücklaufmotore zu liefern.

Dieser Bescheid umfaßt eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem obenge-nannten Prüfbescheid und darf nur zusammen mit diesem Bescheid verwendet werden.

Im Auftrag

Endrullat





1.1 Anlage zum Prüfbescheid
PA-X 203 vom 20. April 1988
Institut für Bautechnik
in Berlin



1	Federrücklaufantrieb entsprechend den Angaben des Prüfbescheides
2	Kabeldurchführung
3	Anschlußkabel
4	Kabelhülle / Isolierschlauch
5	Temperatursicherung (Öffner), in KS-Gehäuse, Typ Z A E 72 (Microtherm)